



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Мурманской Области**

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 45-48-28, e-mail: gumur@aspol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности г. Мурманска УНД ГУ МЧС России по Мурманской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, тел. (8152) 55-04-99, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 252 / 1 / 151  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления)

сад комбинированного вида № 119, (Сокращенное наименование: МАДОУ г. Мурманска № 119),  
ИНН 5190309869, ОГРН 1025100863908

(юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Мурманска по пожарному надзору – Разяпова Наиля Хазиевича

№ 252 от « 06 » мая 20 13 года, в период:

« 03 » июня 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.;

« 19 » июня 20 13 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;

проведена \_\_\_\_\_ плановая выездная \_\_\_\_\_ проверка объектов защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

нежилые помещения, Ф 1.1

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенных по адресу:

г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 11

(адреса мест проведения проверки)

Лица, проводившие проверку:

Севостьянов Павел Сергеевич, государственный инспектор г. Мурманска

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая МАДОУ г. Мурманска № 119 Долгова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

Светлана Алексеевна, начальник хозяйственного отдела МАДОУ г. Мурманска № 119

Трапезникова Галина Яковлевна

(иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
2-й этаж				
1.	Ширина основных эвакуационных выходов групповых ячеек 2-го этажа наполняемость более 15 человек (подготовительная – 22 чел.,	ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	19.06.2014г.	

	средняя -21 чел., младшая – 21 чел.) менее 1,2 м. (фактическая 0,9 м.);	5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»; п. 6.16 СНиП 21-01-97 Строительные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений"		
2.	Расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (музыкальный зал, 2-я логопедическая группа)	ч. 2, 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	19.06.2014г.	
3.	Высота ограждений наружных открытых лестниц используемых детьми менее 1,2 м (подготовительная, средняя, младшая и 2-я коррекционная группы - фактическая высота 1 м.)	ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.06.2014г.	
4.	В ограждениях наружных открытых лестниц применяются горизонтальные членения (подготовительная, средняя, младшая и 2-я коррекционная группы)	ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.06.2014г.	
5.	Ширина марша наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей менее 1,35 м. (фактическая 0,8 м.) (подготовительная, средняя, младшая и 2-я коррекционная группы)	ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.06.2014г.	
6.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (смежное с музыкальным залом помещение, между помещениями №№ 2, 15, 24)	ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 38 Таблицы А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 38 Таблицы 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	19.06.2014г.	
1-й этаж				
7.	Расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м (коридор перед изолятором)	ч. 2, 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	19.06.2014г.	
8.	Ширина основного эвакуационного выхода групповой ячейки наполняемостью более 15 человек (ранний возраст) менее 1,2 м. (фактическая 0,9 м.)	ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»; п. 6.16 СНиП 21-01-97 Строительные нормы и правила "Пожарная	19.06.2014г.	

не нужен

9.	Ширина эвакуационных выходов здания менее 1,2 м. (основные: из лестничных клеток (помещение № 2, 7), кухня (помещение № 37), из прачечной (помещение № 43) - фактическая - 0,9 м.); из коридора (помещение № 27) - фактическая 0,6м., из тамбура (помещение № 30) - фактическая 0,9м.)	безопасность зданий и сооружений" ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.06.2014г.	
10.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без: (из коридора (помещение № 27), из тамбура (помещение № 30), из кухни (помещение № 37), из прачечной (помещение № 43)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	19.06.2014г.	✓

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несоблюдении с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору

– Севостьянов Павел Сергеевич

Подпись, фамилия, имя и отчество государственного инспектора по пожарному надзору

« 19 » июня 2013 г.

Предписание для исполнения получено:

*Евграф*  
Подпись

« 19 » июня 2013 г.



*И.О.Заб. МАНУМВ Инспектор*  
Подпись, фамилия, имя и отчество